

## COMMUNE DE NOISY-SUR-OISE

---



---

ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2022

*Intervention 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.*

*Pendant les heures ouvrées : **01 34 09 85 50***

*En dehors des heures ouvrées : **09 77 40 11 19***

# COMMUNE DE NOISY-SUR-OISE

## S O M M A I R E

### I - SITUATION DES RESEAUX D'EAUX USEES

### II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2022

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs et branchements
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien des postes de relevage (PRC20 et PRC21)
- d) Entretien des clapets anti-retour
- e) Travaux sur réseaux
- f) Divers

### ANNEXES

## I. Situation des réseaux d'eaux usées :

	Collecteur			
	Longueur (ml)	Matériau	Diamètre (mm)	Nature
CR17 dit sente des vaux	59	AC	150	
CR18 dit du fond des vaux	127	AC	200	
CR3 dit chemin vert de Royaumont (du PRC21 vers STEP)	220	PVC	110	Refoulement
CR3 dit chemin vert de Royaumont (vers PRC21)	160	AC	200	
CR31 dit chemin neuf de la montagne	66	AC	200	
rue de Beaumont (du 1 au 33 vers le PRC20)	301	AC	200	
rue de Beaumont (du 20 au 45 vers le PRC20)	145	AC	200	
rue de Beaumont (du PRC20 vers rue de Viarmes)	322			Refoulement
rue de Bossang (vers rue de la Fraternité)	178	AC	200	
rue de Bossang (vers rue Victor Hugo)	60	AC	200	
rue de la Liberté (vers Beaumont)	23			
rue de la République	332	AC	200	
rue de l'égalité (anciennement "du cimetière")	209	AC	200	
rue de Viarmes	240	AC	200	
rue de Viarmes - CR3 (antenne entre)	58	AC	200	
rue du comté Desgranges	65	AC	200	
rue Ernest Desjardins	112	AC	200	
rue Georges Picot	145	AC	200	
rue Henri Bricot (du n°12)	53	AC	200	
rue Henri Bricot (du n°4)	51	AC	200	
rue Henri Bricot -rue de la République (antenne entre)	310	AC	200	
rue Jean Quentin Fouquet (anciennement "fraternité")	103	AC	150/200	
rue Jean-Jacques Rousseau	137	AC	200	
rue Jules Ferry	128	AC	200	
rue Léopold Poullin	167	AC	200	
rue Pasteur	119	AC	200	
rue Paul Bert	127	AC	200	
rue Victor Hugo	291	AC	200	
rue Victor Hugo - antenne au 13	39			

<b>Linéaire total de collecteurs gravitaires :</b>	<b>3798</b>
<b>Linéaire total de conduites de refoulement :</b>	<b>542</b>

### Légende :

- AC *Amiante-Ciment*
- G *Grès*
- PVC *Polychlorure de vinyle*

## II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2022

### a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
3-5 rue de l'égalité	51.30	51.30		
PRC 21	108			
Rue Pasteur	124			
Chemin du Fond de Vaux	125,10	125,10		
	<b>408.4 ml</b>	<b>176.4 ml</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### b) Interventions d'urgence :

Aucune intervention d'urgence a été réalisée sur votre commune en 2022.

### c) Entretien des postes de relevage PRC20 et PRC21 :

Postes de refoulement - route de Beaumont - PRC20 :

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.*

*2 passages (Juin et Décembre) pour pomper et nettoyer la bache du poste.*

Postes de refoulement - chemin vert de Royaumont - PRC21 :

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.*

*4 passages (Avril, Juillet, Octobre et Décembre) pour pomper et nettoyer la bache du poste.*

### d) Entretien des clapets anti-retour :

Sans objet

### e) Travaux sur réseaux :

Aucune intervention a été réalisée en 2022.

### f.1 Enquêtes de branchement : 1 enquête

Date	Adresse du branchement	objet
05/01/2022	25 rue Victor Hugo	Construction neuve

### f.2 Conformités :

24 visites de conformité ont été effectuées en 2022 dont 8 non conformes et 5 contre visites (voir annexe 1), 1 PFAC.

### f3 Avis sur documents d'urbanisme : 2 demande en 2022

10/01/2022	PC 095 456 21 H0002	Construction d'une maison individuelle	DANGREAU William et SUYS Virginie		Chemin du fond de Vaux
17/08/2022	PA 095 456 22 H0002	Création de cinq terrains à bâtir	GOSSE	2	route de Beaumont

#### f.4 Assainissement non collectif :

2 diagnostics de l'existant dans le cadre d'une vente ont été réalisés en 2022.

Nom	Numéro	Rue	Diagnostic	Résultat
HENRY		Route d'Asnières	Anc-diag-09	Environnemental : absence de traitement
HENRY		Route d'Asnières	Anc-diag-10	Acceptable - sous réserve

#### f.5 Rétrocession :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

# Annexe 1

## CONTROLES DE SEPARATIVITE EU / EP EN 2022

identifiant contrôle	Numéro	Type de Voie	Rue	Date de visite	Type de contrôle	Séparativité	Type désordre
22-0127	2	Rue	de la République/ rue de Baumont	03/02/2022	initial	NON	EP dans EU
22-0161	15	Rue	Victor Hugo	15/02/2022	initial	OUI	
22-0174	16	Rue	Georges Marie Picot	16/02/2022	CV - IDPr	NON	EU dans EP
22-0202	6	Rue	de Beaumont	24/02/2022	initial	OUI	
22-0225	12	Rue	Paul Bert	09/03/2022	CV - IDPr	NON	EU dans EP
22-0244	12 ter	Rue	de Beaumont	14/03/2022	initial	OUI	
22-0325	4	Chemin	de la Montagne	05/04/2022	CV	OUI	
22-0326	2	Chemin	de la Montagne	05/04/2022	CV	OUI	
22-0352	1	Rue	de Beaumont	11/04/2022	cv	OUI	
22-0517	6	Chemin	du Fond des Vaux	23/05/2022	initial	OUI	
22-0521	10	Rue	Jean Quentin Fouquet	23/05/2022	initial	NON	EP dans EU
22-0596		Chemin	de la Montagne	15/06/2022	initial	OUI	
22-0684	10	Rue	Jean Quentin Fouquet	07/07/2022	CV	OUI	
22-0701	15	Rue	Victor Hugo	18/07/2022	initial	NON	EP dans EU
22-0784	15	Rue	Vivtor Hugo	08/08/2022	CV	OUI	
22-0971	4	Rue	de Beaumont	19/10/2022	initial	OUI	
22-0983	1	Chemin	de la Montagne	24/10/2022	initial	NON	
22-1058	14	Rue	de Bossang	16/11/2022	initial	NON	EP dans EU
22-1059	3	Chemin	de la Montagne	16/11/2022	initial	OUI	
22-1084	31	Rue	Victor Hugo	23/11/2022	initial	OUI	
22-1124	24	Rue	de la République	12/12/2022	initial	OUI	
22-1135	25 bis	Rue	Victor Hugo	14/12/2022	PFAC	OUI	
22-1162	8	Rue	Henri Bricot	28/12/2022	initial	NON	EU dans EP
23-0026	14	Rue	Leopold Poullin	11/01/2023	initial	OUI	

## Annexe 2

