


COMMUNE DE PONTARME



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2022

Permanence, astreinte

Intervention 7j/7 et 24h/24 pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 11 19

COMMUNE DE PONTARME

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2022

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien des siphons et clapet
- d) Entretien du poste de refoulement
- e) Entretien des siphons et clapet
- f) Travaux sur les réseaux
- g) Divers

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
chemin de la fontaine du bois cornu (vers PRC4)	469	AC	200
chemin de l'Hôtel-Dieu	335	AC	150
chemin de l'Hôtel-Dieu - antenne sur Pastillon	42	AC	150
chemin du chêne	156	AC	200
chemin du marais	272	AC	200
CR1 dit chemin de l'ancienne chaussée (trop-plein PRC4)	77	AC	200
CR3 dit chemin des vaches	141	AC	200
CR10 (curage en 2012)			
grande rue (D1017) - côté château	207	AC	150
grande rue (D1017) - côté bourg	532	AC	200
grande rue (D1017) - antenne au 2-12			
grande rue (D1017) - antenne au 52-60	17	AC	150
grande rue (D1017) - antenne au 57	13	AC	125
grande rue (D1017) - antenne au 68-74	20	AC	125
impasse des Thuyas	57	AC	150
impasse René Robquin	10		
les gérioles	143	AC	200
les gérioles - antenne du 4 au 12	73	AC	200
les petits pruniers	108	AC/G	200
route de Montgrésin (sur rue de Paris)			
route de Thiers	433	AC	200
rue des champs	207	AC/F	150/200
rue des postes	262		
rue du château (refoulement du PRC4)	60		80
rue du château (en aval du ref. du PRC4)	24	AC	150
rue du Pastillon (vers les petits pruniers)	159	G	200
rue Ernest Dupuis	104	AC	150
rue Raymond Morlière (vers Postes)	197	AC	200
rue Raymond Morlière (vers D1017)	34	AC	150
voie de liaison	207	PVC	200

LINEAIRE TOTAL : 4 539 ml de canalisation gravitaire et 60ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2022

a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées y compris branchement particulier.

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Route de Thiers	420	0	1	
Grande Rue	220	0		
Chemin de l'Hotel Dieu – Antenne Pastillon	46	0		
Sentier des petits Pruniers	110	0		
Allée des Charmilles	33,8	33,8		
Grande Rue Antenne 68-74	17	0		
Grande Rue Antenne 52-60/ 57 / 68-74	29,4	29,4		
Rue des Champs	206,8	206,8		
	1083 ml	270 ml	1 u	0 u

b) Interventions d'urgence : 3 unités

Le 29/01/2022 : 10 rue du Bois Cornu

Le 19/02/2022 : 8 bis route de Thiers

Le 15/03/2022 : Grande Rue

c) Entretien du clapet

Clapet anti-retour *CAR 14* situé sur la conduite du trop-plein du PRI3.

En 2021, le passage annuel d'entretien et nettoyage a été réalisé en **Décembre**

d) Entretien des postes de refoulement PRI3 et PRC4 :

Poste de refoulement (**Intercommunal**) Pontarmé Ecole – PRI3 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

12 Passages pour pomper et nettoyer la bache du poste : 1 passage mensuelle

Poste de refoulement **Communal** rue du bois Cornu – PRC4 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

2 passages pour pomper et nettoyer la bache du poste :

Mai et Décembre

e) **Travaux sur réseaux (petites réparations)**

n° de la demande	Date de rédaction	Description des travaux	Adresse	Montant HT
22-006	28-janv.	Réhabilitation d'un regard de façade eaux usées sous trottoir	8 Bis Route de Thiers	3 665,47 €
22-065	20-juil.	Remplacement d'un tampon de regard de visite non accessible sous chemin	Chemin de Senlis	2 084,12 €
				5749,59€

f) **Divers**

f1 - **Enquête de branchement** : aucune demande en 2022

f2 - **Conformités** : 15 unités
dont 1 non-conformes (voir annexe 1), 3 contre visites, 2 PFAC

f3 - **Avis sur documents d'urbanisme** : 3 unités

Date réception de la demande	N° Permis	Objet de la demande	N° Rue	Libellé rue
25/01/2022	CU 060 505 22 S0001	Extension d'un bâtiment existant pour résidence principale		chemin du faon
21/02/2022	PC 060 505 22 S0001	construction de 3 garages et d'une piscine	20	rue Ernest Dupuis
28/06/2022	PC 060 505 22 S0003	construction restauration scolaire et accueil péri scolaire		rue Raymond Molière

F4 - Rétrocessions et réfections

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Annexe 1

Contrôles de séparativité EU / EP 2022

identifiant contrôle	Numéro	Type de Voie	Rue	Date de visite	Type de contrôle	Séparativité	Type désordre
22-0281	7	Rue	du Chêne	23/03/2022	initial	OUI	
22-0368	6	Rue	des Postes	13/04/2022	CV - IDPR (final)	oui	
22-0577	4	Chemin	de l'Hotel Dieu	09/06/2022	CV - IDPr	OUI	
22-0711	3	Rue	des Coquelicots	20/07/2022	CV - IDPr	OUI	
22-0753	15	Rue	des Champs	01/08/2022	initial	OUI	
22-0876	17 bis	Rue	Ernest Dupuis	06/09/2022	PFAC	OUI	
22-0919		Route	de Thiers	28/09/2022	initial	OUI	
22-1009	15	Chemin	de l'Hôtel Dieu	02/11/2022	initial	NON	EU dans EP
22-1049	18	Chemin	de l'Hôtel Dieu	15/11/2022	initial	OUI	
22-1053	23	Chemin	de l'Hôtel Dieu	15/11/2022	PFACu	Non réalisé	
22-1118	20	Rue	Ernest Dupuis	07/12/2022	initial	OUI	
22-1119	14	Rue	Ernest Dupuis	07/12/2022	initial	OUI	
22-1120	62		Grande Rue	07/12/2022	initial	OUI	
22-1132	23	Chemin	de l'Hôtel Dieu	13/12/2022	PFAC	OUI	
22-1141	6 bis	Chemin	de la Fontaine du Bois Cornu	15/12/2022	initial	OUI	

Annexe 2

