



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte  
et le Traitement des Eaux Usées  
des Bassins de la Thiève et de l'Ysieux*

---

## **COMMUNE DE NOISY-SUR-OISE**



---

***ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX  
USEES.***

***BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2017***

---



# COMMUNE DE NOISY-SUR-OISE

## S O M M A I R E

### I - SITUATION DES RESEAUX D'EAUX USEES

### II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2017

- a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs et branchements
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien des postes de relevage (PRC20 et PRC21)
- d) Entretien des clapets anti-retour
- e) Travaux sur réseaux
- f) Divers

### III - BILAN FINANCIER 2017

### ANNEXES

## I. Situation des réseaux d'eaux usées :

	Collecteur			
	Longueur (ml)	Matériau	Diamètre (mm)	Nature
CR17 dit sente des vaux	59	AC	150	
CR18 dit du fond des vaux	127	AC	200	
CR3 dit chemin vert de Royaumont (du PRC21 vers STEP)	220	PVC	110	Refoulement
CR3 dit chemin vert de Royaumont (vers PRC21)	160	AC	200	
CR31 dit chemin neuf de la montagne	66	AC	200	
rue de Beaumont (du 1 au 33 vers le PRC20)	301	AC	200	
rue de Beaumont (du 20 au 45 vers le PRC20)	145	AC	200	
rue de Beaumont (du PRC20 vers rue de Viarmes)	322			Refoulement
rue de Bossang (vers rue de la Fraternité)	178	AC	200	
rue de Bossang (vers rue Victor Hugo)	60	AC	200	
rue de la Liberté (vers Beaumont)	23			
rue de la République	332	AC	200	
rue de l'égalité (anciennement "du cimetière")	209	AC	200	
rue de Viarmes	240	AC	200	
rue de Viarmes - CR3 (antenne entre)	58	AC	200	
rue du comté Desgranges	65	AC	200	
rue Ernest Desjardins	112	AC	200	
rue Georges Picot	145	AC	200	
rue Henri Bricot (du n°12)	53	AC	200	
rue Henri Bricot (du n°4)	51	AC	200	
rue Henri Bricot -rue de la République (antenne entre)	310	AC	200	
rue Jean Quentin Fouquet (anciennement "fraternité")	103	AC	150/200	
rue Jean-Jacques Rousseau	137	AC	200	
rue Jules Ferry	128	AC	200	
rue Léopold Poullin	167	AC	200	
rue Pasteur	119	AC	200	
rue Paul Bert	127	AC	200	
rue Victor Hugo	291	AC	200	
rue Victor Hugo - antenne au 13	39			

<b>Linéaire total de collecteurs gravitaires :</b>	<b>3798</b>
<b>Linéaire total de conduites de refoulement :</b>	<b>542</b>

### Légende :

AC *Amiante-Ciment*

G *Grès*

PVC *Polychlorure de vinyle*

## II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2017

a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Rue de la République	335.4	335.4		
30-41 rue de Beaumont	57.8	57.8	4	4
Rue de Bossang	238			
Rue Henri Bricot	161			
Rue de Viarmes CR3	58			
Rue Jules Ferry	128.1	128.1		
	<b>978.30</b>	<b>521.30</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

b) **Interventions d'urgence** : sans objet

c) **Entretien des postes de relevage PRC20 et PRC21 :**

Postes de refoulement - route de Beaumont - PRC20 :

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.  
3 passages (Mai, Juin et Octobre) pour pomper et nettoyer la bache du poste.*

Postes de refoulement - chemin vert de Royaumont - PRC21 :

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.  
3 passages (Janvier, Mai et Octobre) pour pomper et nettoyer la bache du poste.*

d) **Entretien des clapets anti-retour :**

Les clapets anti-retours n'ont pas été nettoyés sur l'exercice 2016. L'entretien 2016 à été réalisé en tout début d'année 2017.

d) **Travaux sur réseaux :**

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
17-48	26/06	Réalisation de six sondages sur concessionnaires et remplacement d'un tampon sur regard de visite	Rue de Beaumont	11 290,56 €
				<b>11 290,56 €</b>

e) Divers :

**f.1 Enquêtes de branchement : 2 enquêtes**

Date	Nom	Adresse
28/07/16	COURTEAUX	12bis rue jules ferry
25/11/16	BACARY	Rue de Beaumont

**f.2 Conformités :**

15 visites de conformité ont été effectuées en 2017 dont 3 non conformes et 3 contre visites (voir annexe 1)

**f.3 Avis sur permis de construire : 1 unité**

Demande reçue le	N°	Adresse de la construction	Titre Pétitionnaire 1	Pétitionnaire 1	Objet de la demande
25-août-17	PC 095 456 17 H0003	Les grands jardins	Madame	BOUDIEUX	construction d'une maison individuelle

**f.4 Etablissements non domestiques et « assimilés domestiques »**

Depuis 2012, la catégorie « assimilés domestiques » est apparue dans la réglementation. Ces établissements peuvent se raccorder sans arrêté d'autorisation de déversement mais doivent suivre les prescriptions qui peuvent être spécifiées dans le Règlement d'assainissement collectif. Selon l'activité de l'établissement, le document de contrôle diffère : lorsqu'il doit être soumis à des prescriptions il est établi un contrôle de déversement, sinon seul le contrôle de bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales est réalisé.

Un nouveau Règlement d'assainissement collectif a été validé en 2017 et intègre les prescriptions techniques relatives à certaines catégories d'assimilés domestiques. De plus, des recommandations sont données aux entreprises lors de l'avis sur PC, et des prescriptions sont données lors de l'établissement du contrôle de déversement.

En 2017, aucun contrôle d'établissements non domestiques n'a été effectué sur la commune de Noisy-sur-Oise.

**f.5 Assainissement non collectif :**

Aucun avis sur installation neuve n'a été émis, aucun contrôle sur installation existante n'a été effectué en 2017 sur votre commune.

**f.6 Rétrocession et Astreinte:**

Le SICTEUB souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

**Permanence, astreinte :**

*Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.*

*Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50*

*En dehors des heures ouvrées : 09 77 401 119*

## II. Bilan financier de l'année 2017 :

\* Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés. (Le marché date du 1<sup>er</sup> janvier 2014)

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	978,30	2,17	2 122,91
Curage des branchements particuliers :	4,00	12,39	49,56
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	521,30	2,60	1 355,38
Inspection télévisée des branchements particuliers :	4,00	50,50	202,00
Intervention d'urgence :	0,00	183,91	0,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	129,15	0,00
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>3 729,85 €</b>
Curage et pompage du poste de refoulement PRC20	3,00	318,13	954,39
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC20 (forfait)	1,00	4 025,70	4 025,70
Curage et pompage du poste de refoulement PRC21	3,00	318,13	954,39
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC21 (forfait)	1,00	5 107,21	5 107,21
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>11 041,69 €</b>
Enquête de branchement	2,00	50,39	100,78
Visites de conformité	15,00	103,33	1 549,95
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>1 650,73 €</b>
Travaux divers, petites réparations			
<b>SOUS TOTAL :</b>			<b>11 290,56 €</b>
<b>Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Noisy-sur-Oise :</b>			<b>27 712,83 €</b>

## Annexe 1

### CONTROLES DE SEPARATIVITE EU / EP EN 2017

	Noms	Numéro	Rue		Non	Oui
17-124	KLINCEWICZ	5	Rue Ernest Desjardin	14-févr		1
17-282	PINCON	2	Rue Henri Bricot	11-avr		1
17-285	Succession HOURBON SAGOT	9	Rue Ernest Desjardin	11-avr		1
17-399	LE HIR	21	Rue de la République	17-mai		1
17-461	BLANC	15	Rue de Viarmes	06-juin		1
17-480	COCHET	12 Ter	Rue de Beaumont	13-juin		1
17-481	BONNAUDEAU	12 Bis	Rue de Beaumont	13-juin	1	
17-517	LEROY	23	Rue de Beaumont	04-juil	1	
17-528	LEROY	23	Rue de Beaumont	10-juil		1
17-551	BONNAUDEAU	12 Bis	Rue de Beaumont	13-juil		1
17-691	LUREAU	27	Rue de Beaumont	12-sept	1	
17-729	LUREAU	27	Rue de Beaumont	21-sept		1
17-836	CATTRINI	12 Ter	Rue de Beaumont	25-oct		1
17-908	JACQUEMIN	10	Rue Jean Quentin Fouquet	28-nov		1
17-951	DARCANGE	2	rue Léopold Poullin	12-déc		1

## Annexe 2



