



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte
et le Traitement des Eaux Usées
des Bassins de la Thièvre et de l'Ysieux*

COMMUNE DE PONTARME



***ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX
USEES.***

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2017

COMMUNE DE PONTARME

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2017

- a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Entretien des siphons et clapet
- e) Travaux sur les réseaux
- f) Divers

III - BILAN FINANCIER 2017

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
chemin de la fontaine du bois cornu (vers PRC4)	469	AC	200
chemin de l'Hôtel-Dieu	335	AC	150
chemin de l'Hôtel-Dieu - antenne sur Pastillon	42	AC	150
chemin du chêne	156	AC	200
chemin du marais	272	AC	200
CR1 dit chemin de l'ancienne chaussée (trop-plein PRC4)	77	AC	200
CR3 dit chemin des vaches	141	AC	200
CR10 (curage en 2012)			
grande rue (D1017) - côté château	207	AC	150
grande rue (D1017) - côté bourg	532	AC	200
grande rue (D1017) - antenne au 2-12			
grande rue (D1017) - antenne au 52-60	17	AC	150
grande rue (D1017) - antenne au 57	13	AC	125
grande rue (D1017) - antenne au 68-74	20	AC	125
impasse des Thuyas	57	AC	150
impasse René Robquin	10		
les géroies	143	AC	200
les géroies - antenne du 4 au 12	73	AC	200
les petits pruniers	108	AC/G	200
route de Montgrésin (sur rue de Paris)			
route de Thiers	433	AC	200
rue des champs	207	AC/F	150/200
rue des postes	262		
rue du château (refoulement du PRC4)	60		80
rue du château (en aval du ref. du PRC4)	24	AC	150
rue du Pastillon (vers les petits pruniers)	159	G	200
rue Ernest Dupuis	104	AC	150
rue Raymond Morlière (vers Postes)	197	AC	200
rue Raymond Morlière (vers D1017)	34	AC	150
voie de liaison	207	PVC	200

LINEAIRE TOTAL : 4143 ml de canalisation gravitaire et 60ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2017

a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées y compris branchement particulier.

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Sente les petits pruniers	115.30	115.30		
Rue des Champs	207			
Grande rue	457			
Rue Raymond Morlière (entre le n°10 bis et la rue des Postes)	196.60	196.60		
Rue du Pastillion	207			
Rue Raymond Morlière (vers D1017)	34			
Rue Ernest Dupuis	104			
	1320.90	311.90		

b) Interventions d'urgence : 2 unités

- Le 21/02/17 : rue de Paris
- Le 18/04/17 : 7 Grande Rue

c) Entretien des postes de refoulement PRI 3 et PRC 4

Poste de refoulement (**Intercommunal**) Pontarmé Ecole – PRI3 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

12 Passages (janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, Aout, septembre, octobre, novembre et décembre) pour pomper et nettoyer la bâche du poste.

Poste de refoulement **Communal** rue du bois Cornu – PRC4 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

1 passage pour pomper et nettoyer la bâche du poste : Mai.

d) Entretien du clapet

Clapet anti-retour *CAR 14* situé sur la conduite du trop plein du PRI3. En 2017, le passage annuel d'entretien et nettoyage n'a pas été réalisé. Cette prestation a été réalisée en tout début d'année 2018 pour régularisation.

e) **Travaux sur réseaux (petites réparations)**

n° de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
17-56	Livraison de 12 tampons pour regards de visite	Clos du Pastillon	5 028,80 €
			5 028,80 €

f) **Divers**

f1 - Enquête de branchement : 3 unités

Date	Nom	Adresse	Objet
21/04/2017	MOYSE	7 chemin des Vaches	Maison individuelle
03/05/2017	FEUVRE	16 route de Thiers	Maison individuelle
17/05/2017	SYMOW	15 route de Thiers	Maison individuelle

f2 - Conformités : 11 unités (voir annexe 1)

f3 - Avis sur permis de construire : 14 unités

Demande reçue le	Type	N°	Adresse de la construction	Titre Pétitionnaire 1	Pétitionnaire 1	Objet de la demande
27-févr.-17	PC	PC 060 505 17 S0001	16 route de thiers	Monsieur	FEUVRE	Construction d'une maison individuelle DdB 17-29
8-mars-17	PC	PC 060 505 17 S0002	9 rue de Thiers	Monsieur	DINIS	Construction d'un bâtiment de stockage de matériel
12-juil.-17	PC	PC 060 505 17 S0003	rue de la fontaine du bois cornu	Madame	SANS	Démolition de deux hangars et construction d'un centre équestre
6-nov.-17	PC	PC 060 505 17 S0004	Le clos du Pastillon lot 11	Monsieur	OULD BRAHAM	construction d'une maison individuelle
6-nov.-17	PC	PC 060 505 17 S0005	Le clos du Pastillon lot 1	Monsieur	BARRAL	construction d'une maison individuelle
24-nov.-17	PC	PC 060 505 17 S0006	Le clos du Pastillon lot 5	Monsieur	MARTINI	construction d'une maison individuelle

24-nov.-17	PC	PC 060 505 17 S0007	Le clos du Pastillon lot 8	Monsieur	DOSSOU YOVO	construction d'une maison individuelle
27-nov.-17	PC	PC 060 505 17 S0008	Le clos du Pastillon lot 15	Monsieur	NICOLE	construction d'une maison individuelle
1-déc.-17	PC	PC 060 505 17 S0009	Le clos du Pastillon lot 4	Monsieur	MINET	construction d'une maison individuelle
1-déc.-17	PC	PC 060 505 17 S0010	Le clos du Pastillon lot 18	Monsieur	PEDRE	construction d'une maison individuelle
05-dec-14	PC	PC 060 505 17 S0012	Le clos du Pastillon lot 3	Monsieur	ILCZUK	construction d'une maison individuelle
06-dec-17	PC	PC 060 505 17 S0011	Le clos du Pastillon lot 16	Monsieur	LUCON	construction d'une maison individuelle
12-dec-17	PC	PC 060 505 17 S0013	8 bis route de Thiers lot C	Monsieur	CHARTIER	construction d'une maison individuelle
22-dec-17	PC	PC 060 505 17 S0014	4 rue Ernest Dupuis et impasse René Rouquin	Madame	KADDOUR	construction de deux logements

f4 - Etablissements non domestiques et « assimilés domestiques »

Depuis 2012, la catégorie « assimilés domestiques » est apparue dans la réglementation. Ces établissements peuvent se raccorder sans arrêté d'autorisation de déversement mais doivent suivre les prescriptions qui peuvent être spécifiées dans le Règlement d'assainissement collectif. Selon l'activité de l'établissement, le document de contrôle diffère : lorsqu'il doit être soumis à des prescriptions il est établi un contrôle de déversement, sinon seul le contrôle de bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales est réalisé.

Un nouveau Règlement d'assainissement collectif a été validé en 2017 et intègre les prescriptions techniques relatives à certaines catégories d'assimilés domestiques. De plus, des recommandations sont données aux entreprises lors de l'avis sur PC, et des prescriptions sont données lors de l'établissement du contrôle de déversement.

Arrêté d'autorisation de rejet des non domestiques strictes en cours : Garage DEHARD

f5- Assainissement Non Collectif

En 2017, aucun contrôle n'a été réalisé sur votre commune.

f6- Rétrocession et Atteinte

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

Permanence, astreinte

Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 401 119

III – BILAN FINANCIER 2017

** Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés. (Le marché date du 1^{er} janvier 2014)*

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	1 320,90	2,17	2 866,35
Curage des branchements particuliers :	0,00	12,39	0,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	311,90	2,60	810,94
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	50,50	0,00
Intervention d'urgence :	2,00	183,91	367,82
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	129,15	0,00
SOUS TOTAL :			4 045,11 €
Curage et pompage du poste de refoulement PRC4	1,00	318,13	318,13
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC4 (forfait)	1,00	4 427,69	4 427,69
SOUS TOTAL :			4 745,82 €
Enquête de branchement	3,00	50,39	151,17
Visites de conformité	11,00	103,33	1 136,63
SOUS TOTAL :			1 287,80 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			5 028,80 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Pontarmé :			15 107,53 €

Annexe 1

Contrôles de séparativité EU / EP 2017

	Noms	Rue		Non	Oui
17-69	LADRIERE	18 Rue des Postes	25-janv		1
17-77	SCI GARD	82 Grande Rue	31-janv		1
17-79	AYALA - BARD	82 Grande Rue	31-janv		1
17-80	VIGNERON	21 Rue du Pastillon	31-janv		1
17-156	GUILLERMO	66 Grande Rue	28-févr		1
17-229	SCI du Moulin	6 bis Chemin du Bois Cornu	22-mars		1
17-410	LUCCHETTI	22 Lotissement des Gerioles	23-mai		1
17-413	LAKHDARI	53 Grande Rue	23-mai		1
17-544	LECATHELINAIS	12 Chemin du Bois Cornu	12-juil		1
17-850	DEWEZ	7 rue de la Poste	07-nov		1
17-876	BOVERY	57 Grande Rue	15-nov		1

Annexe 2





