

COMMUNE DE PLAILLY



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2021

Permanence, astreinte

Intervention 7j/7 et 24h/24 pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 11 19

COMMUNE DE PLAILLY

S O M M A I R E


I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2021

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées y compris des branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES



* information connue du SICTEUB, mais mal capitalisée, qui sera valorisée lors de la mise en œuvre du SIG

LINEAIRE TOTAL : 14 257 ml de collecteurs
dont 237 ml de conduite de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L’ANNEE 2021

a) Curage et d’inspection télévisée des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
N°3 Rue du Muguet			1	1
Antenne entre Rue Verger et Rue du Val SDA	533	533		
Route de Bertrand Fossé SDA	500	500		
Rue du Prunelé SDA	240	240		
Rue Constant Hamet SDA	160	160		
Rue de Paris Entre RD922 et Puits Josset SDA	250	250		
RD 922 - Antenne Œillets SDA	460	460		
Rue Grossile RD922 à Bertrand Fossé SDA	80	80		
Route de Mortefontaine	348	348	10	10
Rue de Grosille	323.7	323.7	21	21
Rue de Paris	684.9	684.9	57	57
Rue des Lilas	552.9	552.9		
Rue du docteur Laporte	315.7	315.7	28	28
Rue François Goyer	90.5	90.5		
16 Avenue du cèdre Bleu	30		1	
	4 568.7 m	4 538.7 m	118 u	117 u

b) Interventions d'urgence : 5 Unités

Le 07/05/2021 : 8 allée du Clos des Pins
Le 29/05/2021 : 5 rue de Paris
Le 26/07/2021 : rue Constant Hamet
Le 23/08/2021 : 16 avenue du Cèdre Bleu
Le 31/12/2021 : 8 allée du Clos des Pins

c) Entretien des postes de relèvement

Poste de relèvement route départementale 922 (ZA de la Dame Jeanne – PRC9)
Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.
0 Passage dans l'année pour pomper et nettoyer la bâche du poste : Régularisation Janv. 2022

Poste de refoulement route Constant Hamet : PRC 22
Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.
2 Passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bâche du poste : Avril, Décembre

Poste de refoulement lotissement le beau pré : PRC 23
Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.
2 Passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bâche du poste : Mai, Décembre

d) Travaux sur réseaux (petites réparations)

n° de la demande	Date de rédaction	Description des travaux	Adresse	Montant HT
21-006	04-févr.	Sondages sur concessionnaires pour étude de création branchement	15, rue Anatole Parent	4 270.20 €
21-006.2	04-févr.	Création d'un branchement particulier d'eaux usées sous domaine public	15, rue Anatole Parent	21 029.02 €
21-010	16-févr.	Réhabilitation et mise à niveau d'un RFEU enterré et obstrué par des racines	3, rue du Muguet	3 182.95 €
21-076	12-mai	Remplacement d'un tampon sur regard de visite	Rue de Paris	1 706.65 €
				30 188.82 €

e) Divers

e1 - Enquêtes de branchement : 1 unité

Adresse du branchement	Objet	Date
Ruelle des Limousins	Construction neuve	06/04/2021

e2 - Conformités : 40 unités
dont 11 non conformes (voir annexe) et 7 contre-visites, 3 PFAC

e3 - Avis sur documents d'urbanisme : 7 unités

Demande reçue le	N°	Adresse de la construction	Objet de la demande
22/01/2021	CU 060 494 21 T0001	4, route de Vémars	Démolition d'un bâtiment et reconstruction d'un hangar agricole avec logement
05/03/2021	PC 060 494 21 T0002	Rue du Pré Dame Jeanne	Construction d'un entrepôt et bureaux
30/03/2021	PC 060 494 21 T 0004	3 bis, route de Vémars	Construction maison individuelle
06/07/2021	CU 060 494 21 T 0019	Rue des Limousins	Construction maison individuelle
19/07/2021	PA 060 494 21 T 0001	3, rue Sainte Geneviève	Division en vue de construire
03/08/2021	PC060 494 21 T 0008	26, rue de la Libération	Construction 3 maisons + 3 appartements
12/10/2021	PA 060 494 21 T0002	1, rue Constant Hamet	Création d'un terrain à bâtir

e5 – Assainissement Non Collectif :

Aucun contrôle ANC réalisé en 2021 sur votre commune :

e6 – Rétrocessions :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Annexe 1

Tableau des contrôles de séparativité EU / EP « NON CONFORMES » 2021

N° Dossier	Rue	Date de visite	Séparativité	Type désordre
21-0495	4, rue de Paris	18/05/2021	NON	EP dans EU
21-0626	9, allée du Clos des Pins	17/06/2021	NON	EU dans EP
21-0627	4, av. du Cèdre Bleu	17/06/2021	NON	EU dans EP
21-0629	15, rue du Puits au Loup	16/06/2021	NON	EP dans EU
21-0630	4, rue des Vergers	16/06/2021	NON	EU dans EP
21-0731	7, rue de Paris	06/07/2021	NON	EP dans EU
21-0880	22, rue Georges Bouchard	16/08/2021	NON	EU dans EP
21-0896	6, rue Grosille	19/08/2021	NON	EP dans EU
21-1243	3 bis, route de Vemars	01/12/2021	NON	EU dans EP
21-1254	33, rue Georges Bouchard	06/12/2021	NON	Mixte
21-1298	12, rue du Gué	16/12/2021	NON	EP dans EU

Annexe 2

