

## COMMUNE DE LASSY

---



---

ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2022

---

**Permanence, astreinte**

Intervention 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées

*Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50*

*En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 11 19*

# COMMUNE DE LASSY

## S O M M A I R E

### I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

### II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2022

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

### ANNEXE

## **I – SITUATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES**

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
CV1 (de la RD922 vers l'interco)	150	AC	200
CV1 (du bourg vers l'interco)	160	AC	200
CV4 du Plessis-Luzarches à Lassy	145	AC	200
grande rue	344	AC	150
ruelle de la Renaude (+ traversée terrains privés)	129	AC	150/200

**LINEAIRE TOTAL : 928 ml**

## **II – TRAVAUX REALISES DURANT L’ANNEE 2022**

- a) **Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers :**

	Curage	ITV	Curage Bts	ITV Bts
CV4 du Plessis-Luzarches à Lassy (route du Plessier)	134.10	134.10		
	<b>134.10 ml</b>	<b>134.10 ml</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- b) **Interventions d’urgence : 0 unité**

- c) **Entretien de poste de refoulement**  
Absence de poste de refoulement communal

- d) **Travaux sur réseaux (petites réparations) :**

n° de la demande	Date de rédaction	Description des travaux	Rue	Montant HT
22-016	18-févr.	Reprise d'un affaissement sur tranchée d'assainissement	Grande Rue	27 425,82 €
22-023	06-avr.	Reprise d'un renformi avec affaissement sur regard de façade	43 Grande Rue	1 483,57 €
				<b>28 909.39 €</b>

**e) Divers :**

**e1 - Enquête de branchement : 0 unité**

**e2 - Conformités : 4 unités, dont 0 non conforme, 0 contre visite et 0 PFAC**

identifiant contrôle	Numéro	Type de Voie	Rue	Date de visite	Type de contrôle	N° dossier initial /CV	Séparativité	Type désordre
22-0118	3 bis	Ruelle	du Lavoir	02/02/2022	initial		OUI	
22-0401	51	Rue	de la Libération	25/04/2022	initial		OUI	
22-0549	11		Grande Rue	01/06/2022	CV - IDPr	demande mairie	NON	EP dans EU
22-0590	17	Rue	Grande Rue	14/06/2022	initial		OUI	

**e3 - avis sur demande d'urbanisme: 1 unité**

- PC 095 331 22 L0001 : 14 rue du Plessier – maison individuelle

**e4 - Assainissement Non Collectif : Aucun contrôle en 2022**

**e5 - Rétrocession et Astreinte**

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

# Annexe 1

