

COMMUNE DE SAINT WITZ.



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2022

Permanence, astreinte

Intervention 7j/7 et 24h/24 pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 11 19

COMMUNE DE SAINT WITZ

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2022

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Clapet Anti-retour
- d) Entretien du poste de refoulement
- e) Travaux sur les réseaux
- f) Divers

I – SITUATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

Rues	Linéaire EU
ZI de la Pépinière	1512
Rue de la Lucarne St Lazare	134
Rue de la ferme St Ladre	650
Collecteur amont ZI la Pépinière (traversée RD1017)	140
TOTAL	2436

LINEAIRE TOTAL : 2296 ml

La mise à jour des plans des réseaux d’eaux usées de Saint-Witz a été réalisée préalablement à la rédaction du procès-verbal de mise à disposition des installations (transfert de compétences).

II – TRAVAUX REALISES DURANT L’ANNEE 2022

a) Programme de curage des collecteurs eaux usées

	Curage	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Route de Survilliers	52.7	52.7		
Grande Rue	388			
Rue Eugène Pottier	1064.45	1064.45	2	2
Traversée départementale RD317	30			
	1535,15 ml	1117,15 ml	2 u	2 u

b) Interventions d’urgence : Aucune

c) Entretien du poste de refoulement : Absence de poste de relevage.

d) **Travaux sur réseaux (petites réparations) :**

INVENTAIRE DES INTERVENTIONS DE TRAVAUX DIVERS 2022				
n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
22-017	14-mars	Débroussaillage et recherche de regards	ZA. Pépinière	8 271,40 €
22-018	14-mars	Mise à niveau de 3 tampons + création d'un RV	ZA. Pépinière	26 876,44 €
22-019	14-mars	Débroussaillage et recherche de regards	ZA. Pépinière	2 429,50 €
22-045	25-mai	Régularisation demande 22-018	ZA. Pépinière	434,10 €
				38 011,44€

e) **Divers :**

1) **Enquête de branchement :** 0 unité

2) **Conformité :** 2 unités

identifiant contrôle	Numéro	Type de Voie	Rue	Date de visite	Type de contrôle	Type rejet	Séparativité
22-0992	2	Avenue	de la Pépinière	27/09/2022	PFAC	AD	OUI
22-0995	2	Square	les Lierres	26/10/2022	initial	P	OUI

3) **Permis de construire et déclaration préalable :** 4 unités

Date réception de la demande	N° Permis	Objet de la demande	N° Rue	Libellé rue
22/02/2022	PA 095 580 22 00001	Construction d'un lotissement		Terre de Guepelle
25/07/2022	PC 95 580 2200012	Construction parking poids lourds,batiment sécurité locaux chauffeurs	63	Grande rue
18/08/2022	PC 095 580 22 00015	Construction d'un batiment logistique avec bureaux		Terre de Guepelle
18/08/2022	PC 095 580 22 00014	Construction d'un batiment logistique avec bureaux		Terre de Guepelle

4) Etablissements non domestiques et « assimilés domestiques »

La réglementation concernant les rejets d'eaux usées non domestiques a changé en 2011 créant une nouvelle catégorie d'établissement, les « assimilés domestiques ». Cette nouvelle réglementation ne permet plus la mise en œuvre d'arrêtés d'autorisation de déversement d'eaux usées non domestiques pour ce type d'établissements.

Les activités économiques situées dans la commune de Saint Witz pour lesquelles leur système d'assainissement (non domestiques strictes/ assimilés domestiques) a été contrôlé sont :

- Bauer Paris (garage AUDI)
- Challenge Intercontinental Express
- GFC LAVAGE AUTOS
- GLOBAL SERVICES AUTOMOTIVE
- UTS France
- SMH Novotel
- SONAUTO ROISSY

5) Assainissement Non Collectif

En 2022, aucun contrôle n'a été réalisé sur votre commune.