

COMMUNE DE THIERS SUR THEVE



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2022

Intervention 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

*Pendant les heures ouvrées : **01 34 09 85 50***

*En dehors des heures ouvrées : **09 77 40 11 19***

COMMUNE DE THIERS SUR THEVE

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2022

- a) Curage et inspections télévisées des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

ANNEXES

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
av Georges Delaine	195	AC	150
clos de la source	118	PVC	100
cour du Bû	28	AC	150
cour Jean Panier - brcht vers Aveline	12		
impasse des chevreuils	112	AC	200
impasse du Général Leclerc	62	AC	150
place du château (côté des n° impairs)	78	AC	200
place du château (côté des n° pairs & 9)	59	AC	150/200
rue aveline	436	F	200
rue de la baraque Chaalis			
rue de la butte aux gens d'Armes	131	AC	200
rue de la butte aux gens d'Armes - antenne au n°2		PVC	
rue de la fontaine du gué	428	AC	200
rue de la fontaine Sainte-Geneviève	181	AC	150
rue de l'abreuvoir	59	AC	200
rue de l'au-delà de l'eau	55	AC	150
rue de l'église	12		
rue de l'orée du bois (vers Delaine) - 1 et 2 au 8	70	AC	150
rue de l'orée du bois (vers Leclerc)	380		
rue de Mortefontaine	277	AC	200
rue de Mortefontaine - placette	27	AC	150
rue de Neufmoulin	520		
rue de Senlis (du 5 au PRC6) - du 5 au 11	85	AC	200
rue de Senlis (du CR5 au PRC6) - du 24 au 56	419	AC	150
rue de Senlis (en aval du PRC6)	113		80
rue de Senlis (en aval du refoul. du PRC6) - 3/5 & 10 à 14	78	AC	200
rue du Bourdon Saint-Denis	267	AC	200
rue du Bourdon Saint-Denis - antenne ERSIM	180		
rue du Bû	83	AC	150
rue du Général de Gaulle - du 3 au 32	177	AC	150
rue du Général de Gaulle - du 34 au 55	141	AC	150
rue du Général de Gaulle (vers Mortefontaine)	45	AC	150
rue du Général Leclerc	593	AC	200
rue du pont de la rose	28	AC	150
rue du pont de la rose	53	AC	150
rue Jean-Baptiste Santoni	134	AC	150/200

LINEAIRE TOTAL : Collecteur gravitaire 5520 ml et 113 ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2022

a) Programme de curage et d'inspections télévisées des collecteurs eaux usées y compris branchements particuliers.

	Curage Cana	ITV Cana	Curage Bts	ITV Bts
11 rue de la Fontaine ste Geneviève			1	1
Rue Aveline	461			
Impasse du Clos de la Source	116,7	116,7		
Rue du Général de Gaulle	45,5	45,5		
Ruelle de l'Eglise	11,4	11,4		
	634,60 ml	173,60 ml	1 u	1 u

b) Interventions d'urgence : 2 unités

Le 20/01/2022 : 11 rue de la Fontaine Sainte Geneviève

Le 20/06/2022 : rue de la Fontaine du Gué

c) Entretien des postes de refoulement et de relèvement PRI5 et PRC6

Poste de relèvement **Intercommunal** de Thiers Autoroute PRI5 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

3 passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bache du poste : **Janvier, Mai, Octobre**

Poste de refoulement **Communal** rue de Senlis PRC6 :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

2 passages dans l'année pour pomper et nettoyer la bache du poste : **Mai et Décembre**

d) Travaux sur réseaux (petites réparations) 2022 :

n° de la demande	Date de la demande	Description des travaux	Adresse	Montant HT
22-009	16-févr.	Création d'un branchement particulier + regard de visite pour raccordement -	Rue de Neufmoulin	11 774,38 €
22-010	16-févr.	Déplacement de deux regards de façade sur branchements	Rue de Neufmoulin	11 368,74 €
22-053	28-juin	Reprise scellement et remplacement de deux tampons sur regard de visite dans les prés	Pré entre Thiers et Pontarmé	3 660,27 €
22-070	01-sept.	Réhabilitation d'un regard de façade eaux usées sous trottoir	Rue de la Mairie	3 022,60 €
				29825,99 €

e) **Divers**

e1 - Enquêtes de branchement : 3 unités

Date demande de raccordement	N° Permis	Objet de la demande	N° Rue	Libellé rue
13/06/2022		Construction existante	7	rue de Mortefontaine
10/11/2022	PC06063121T0001	Construction neuve	7 bis	rue de Neufmoulin
28/11/2022	PC06063122T0007	Construction neuve	3 ter	rue de Mortefontaine

e2 - Conformités : 30 unités dont 10 non conformes et 4 contre visite (voir annexe 1), 3 PFAC

e3 - Avis sur documents d'urbanisme : 10 avis

Date réception de la demande	N° Permis	Objet de la demande	N° Rue	Libellé rue
04/02/2022	PC 060 631 22 T0001	Aménagement d'une ancienne grange	1	rue du Général de Gaulle
23/02/2022	PC 060 631 22 T0002	Extension d'une maison individuelle	6	rue de l'orée du bois
05/07/2022	CU 060 631 22 T0018	Construction d'un hangar à usage professionnel		Le Candi
08/08/2022	PC 060 631 22 T0007	Aménagement de combles d'un garage	3 ter	route de Mortefontaine
16/08/2022	PC 060 631 22 T0008	Transformation d'un bâtiment annexe	11	avenue georges Delaine
14/10/2022	CU 060 631 22 T0022	Construction d'une maison individuelle	1	rue du gal Leclerc
10/11/2022	CU 060 631 22 T0025	Division de parcelle pour création de deux lots à construire		rue de la fontaine Sainte geneviève
16/11/2022	PC 060 631 20 T0002M01	Ajout d'un sous sol complet	12	rue Neufmoulins
13/12/2022	PA 060 631 22 T0001	Aménagement d'un lotissement	21	rue Aveline
13/12/2022	CU 060 631 22 T0030	Construction d'une maison d'habitation	21-lot A	rue Aveline

e4 - Assainissement Non Collectif :

Le SICTEUB n'assure pas les compétences du SPANC, la commune de Thiers sur Thève a transféré ce service à une autre collectivité.

e6 – Rétrocessions et Réfections :

Le **SICTEUB** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier de collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Annexe 1

Tableau des contrôles de Séparativité EU / EP 2022

identifiant contrôle	Numéro	Type de Voie	Rue	Date de visite	Type de contrôle	Séparativité	Type désordre
22-0035	2	Cour	Jean Pannier	11/01/2022	initial	OUI	
22-0071	11	Rue	de la Fontaine du Gué	20/01/2022	PFAC	NON	EP dans EU
22-0072	12	RUE	Neuf Moulin	20/01/2022	PFACu	Non réalisé	
22-0121	8	Rue	de Mortefontaine	02/02/2022	CV - IDPr	OUI	
22-0130	13	Rue	de la Bute au Gens d'Armes	07/02/2022	PFAC	OUI	
22-0178	58	Rue	de Senlis	17/02/2022	initial	OUI	
22-0208	9	Rue	Jean Baptiste Santony	01/03/2022	initial	OUI	
22-0249	18	Rue	Aveline	15/03/2022	initial	NON	EU dans EP
22-0274	3	Impasse	de la Mairie	22/03/2022	initial	OUI	
22-0312	32	Rue	du Général de Gaulle	31/03/2022	initial	OUI	
22-0318	18	Route	de Mortefontaine	04/04/2022	initial	NON	EU dans EP
22-0370	21	Rue	de la Fontaine du Gué	14/04/2022	CV - IDPr	oui	
22-0560	28	Rue	du Général de Gaulle	07/06/2022	initial	OUI	
22-0561	11	Rue	de la Fontaine Sainte Geneviève	07/06/2022	initial	OUI	
22-0674	2	Rue	du Pont de la Rose	06/07/2022	CV - IDPr	NON	EU dans EP
22-0793	11	Rue	de la Bute aux Gens d'Armes	10/08/2022	PFAC	OUI	
22-0794	17	Rue	du Neufmoulin	10/08/2022	initial	OUI	
22-0820	34	RUE	Du general de Gaulle	18/08/2022	initial	OUI	
22-0864	17	Rue	Jean Baptiste Santoni	31/08/2022	initial	NON	EP dans EU
22-0889	21	Rue	Aveline	07/09/2022	initial	NON	EU dans EP
22-0924	12	Rue	Neufmoulin	10/10/2022	PFAC	OUI	
22-0988	28	Rue	du Neufmoulin	25/10/2022	initial	OUI	
22-0996	21	Rue	Aveline	26/10/2022	CV	OUI	
22-1010	29	Rue	de Neufmoulin	02/11/2022	initial	OUI	
22-1048	4	Rue	de la Butte aux Gens d'Armes	15/11/2022	PFAC	OUI	
22-1098	29	Rue	de Neufmoulin	30/11/2022	initial	OUI	
22-1147	26	Rue	Aveline	19/12/2022	CV - IDPr	NON	
22-1148	26	Rue	Aveline	19/12/2022	CV - IDPr	NON	
23-0009	48	Rue	du Général de Gaulle	03/01/2023	initial	NON	EP dans EU
23-0035	48	Rue	Général de Gaulle	19/01/2023	CV - IDPr	NON	

Annexe 2

